

標案規範—基座型

材料規範

一、基座

1. 材質:採用CNS2257, H3027國家標準之6063-T5鋁擠型材、粉體塗裝(顏色可客製化)。
2. 尺寸:40mm*35mm，詳細尺寸如[鋁基座本體大樣圖\(附件1\)](#)。
3. 規格:CNC定位鑽孔標準化螺紋，牙距須為1/4英吋，螺絲孔螺牙深度須達5mm以上。
4. 檢附出廠證明
5. 固定基座使用可拆卸型膨脹螺絲

二、定位鍵/固定螺絲

1. 材質:採用符合歐盟環保規範不鏽鋼304J3。
2. 尺寸:6.2mm的碾造徑。
3. 檢附出廠證明

三、墊片/壓線板

1. 材質:限採用全鋁材質。
2. 詳細尺寸如[墊片大樣圖\(附件2\)](#)。
3. 檢附出廠證明

四、鋼絲/鋼索

1. 須採用等股數7x7(49條)316不鏽鋼鋼絲，線徑1.6mm，外包覆灰色尼龍#6，包膜後線徑2.2mm，抗拉強度達200kgf以上。
2. 進場施工前，須提供材質成分和拉力測試報告以及出廠證明。

五、防護裝飾蓋板

1. 材質:採用CNS2257, H3027國家標準之6063-T5鋁擠型材、粉體塗裝(顏色可客製化)。詳細尺寸如[防護裝飾蓋板大樣圖\(附件3\)](#)。
2. 施工限制:整體基座外觀，不可看見任何固定件(螺絲，釘子等)。詳如[樓層安全防墜網施工詳圖\(附件4\)](#)。

六、加強條/鋁扁條

1. 材質:採用CNS2257, H3027國家標準之6063-T5鋁擠型材。
2. 鋼索長度超過200公分，加一條加強鋁條。詳細尺寸如[加強鋁條大樣圖\(附件5\)](#)。

七、膨脹螺絲

1. 材質:不鏽鋼304J3。詳如[膨脹螺絲大樣圖\(附件6\)](#)。
2. 尺寸:長度65mm以上、直徑10mm以上。
3. 施工限制:須可拆卸重覆使用。

施工管理規範

- 一、廠商應按預定施工進度，僱用足夠且具備適當技能的員工，並將所需材料、機具、設備等運至施工現場，如期完成契約約定之各項工作。
- 二、廠商應於開工前，擬定施工順序及預定進度表等，並就主要施工部分敘明施工方法，繪製施工相關圖說，送請機關核定。
- 三、契約施工期間，廠商應遵照職業安全衛生法及其施行細則等有關規定確實辦理，並隨時注意工地安全及災害之防範。
- 四、進場施工人員須提供職業安全6小時訓練證照。
- 五、廠商施工日誌填報，並確實記載當日發生之職業傷病及虛驚事故資料，並依法投保勞工保險。